

Formblatt für Anfragen zur Auslegung von Normen des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN

Schlüssel:	Schlüsselworte:	Bearbeiter:
Name des Anfragenden: Frederik Müller		Datum: 04.12.2008
Adresse: Schonhoverstraße 8 90409 Nürnberg		Tel.: 0911 5875885
		Fax:
		E-Mail: Info@DIN1055.de
Betr. (z. B. DIN 1045-1): DIN 1055-4	Ausgabe: 2005-03	Abschnitt/Absatz: 12.1.5 (3)
		Tabelle/Bild: Tabelle 6
Hiermit bitte ich um Beantwortung folgender Auslegungsfrage:		
<p>Die laufende Auslegungs-Anfrage Nr. 5 (Frage 2) in 'Stand der Auslegungen 2008-04' zu DIN 1055-4 (Frage bezog sich auf 12.1.4 Pultdächer) wird in der Auslegung mit "zur Frage: s. Anlage 1" nicht hinreichend beantwortet.</p> <p>Ich bitte Sie, für die beiden nachfolgenden Beispiele die $c_{pe,10}$-Werte vollständig (Druck und/oder Sog) einzutragen. Sollte einer der Werte nicht zu berücksichtigen sein, bitte ebenfalls vermerken - besten Dank vorab.</p> <p>Frage: Satteldach, Anströmrichtung 0° (quer zum First), Bereich F nach Tabelle 6 — Außendruckbeiwerte für Sattel- und Trogdächer der Norm – Interpolation:</p> <p>1. Neigung 12° Druck: _____ Sog: _____ 2. Neigung 35° Druck: _____ Sog: _____</p>		
Auslegungsvorschlag Anfragender:		
<p>1. Neigung 12° Druck: <u>muss nicht berücksichtigt werden</u> Sog: <u>-1,14</u> 2. Neigung 35° Druck: <u>+0,70</u> Sog: <u>muss nicht berücksichtigt werden</u></p>		
Stellungnahme des NABau-Arbeitsausschusses "...":		
Auslegung des NABau-Arbeitsausschusses "...":		
Bauaufsichtlich relevant (J/N):	Zustimmung Bauaufsicht:	

Hinweis: Die grau hinterlegten Felder werden durch den zuständigen NABau-Arbeitsausschuss ausgefüllt